

設 計 書

区 分	病総修														
修繕番号	第25-06号														

年 度	令和 7 年度	作成月日	
修 繕 名	4階OR系統空気調和機 (OHU-H4-1・4-2)修繕	修繕概要 4階OR系統外調機 (OHU-H4-1・4-2)のベアリング、モーター、モーターサポートの取替修繕を行うもの。 ベアリング 6ヶ (負荷側・反負荷側) モーター 1ヶ (OHU-H-4-1 RA) モーターサポート 2本 (OHU-H-4-1 RA)	
施 工 位 置	秋田市川元松丘町4番30号 市立秋田総合病院 5階 空調機械室2		
設 計 金 額			
財源(補助)区分			
施 工 期 日	契約の日から 令和 8年 3月 31日 まで		

内 訳 書

項 目	形 状	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4階OR系統空気調和機（OHU-H4-1・4-2）修繕						
I 直接修繕費		式	1			
II 共通仮設費		式	1			
純修繕費						
III 現場管理費		式	1			
修繕原価						
IV 一般管理費		式	1			
修繕価格						
V 消費税等相当額		式	1			
修繕費						

明 細 書

項 目	形 状	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
I 直接修繕費						
1 部品材料費						
(1) OHU-H-4-1						
ア モーターベアリング	SA・負荷側	個	1			
イ モーターベアリング	SA・反負荷側	個	1			
ウ IE3モーター	RA 2.2kw 200V 2P	台	1			
エ モーターサポート		本	2			
(1) 小計	ア～エ					
(2) OHU-H-4-2						
ア モーターベアリング	SA・負荷側	個	1			
イ モーターベアリング	SA・反負荷側	個	1			
ウ モーターベアリング	RA・負荷側	個	1			
エ モーターベアリング	RA・反負荷側	個	1			

明 細 書

項 目	形 状	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(2) 小計	ア～エ					
1 ー 計	(1)+(2)					
2 作業費						
ア 取替労務費	休日作業（土日祝）	式	1			
イ 消耗品材料		式	1			
ウ 諸経費	交通費、旅費 等	式	1			
2 ー 計	ア～ウ					
I ー 計	1 + 2					