

仕様書

修繕件名	病総修 第25-06号 4階OR系統空気調和機 (OHU-H4-1・4-2)修繕		
施工場所	秋田市川元松丘町4番30号 市立秋田総合病院 5階 空調機械室2		
保守対象機器	メーカー名	クボタ空調株式会社	
	数量	一式	
	機器	OHU-H-4-1 型式:EI 100RH	
		OHU-H-4-2 型式:EI 100RH	
修理内容	項 目		数 量
	部品材料	OHU-H-4-1 モーターベアリング (SA, 負荷側・反負荷側)	2 個
		OHU-H-4-1 IE3モーター	1 台
		OHU-H-4-1 モーターサポート	2 本
		OHU-H-4-2 モーターベアリング (SA, 負荷側・反負荷側)	2 個
		OHU-H-4-2 モーターベアリング (SA, 負荷側・反負荷側)	2 個
	作業費	取替労務費 (休日作業、メーカー作業)	一式
		消耗品材料	一式
		諸経費 (交通費、旅費 等)	一式
必要な 資格等	関連する法令を遵守すること。 修繕作業に必要な免許、資格を有していること。		
施行期日	契約の日から令和8年3月31日まで		
そ の 他	・メーカーまたはメーカー指定業者による修繕作業とする。 ・搬送費など稼働に必要な諸経費を全て含めた見積額とすること。 ・修繕作業等に際しては必要な養生を行い、建物等を破損した場合には速やかに補修すること。 ・修理完了後、点検を行い動作に異常がないことを確認し引き渡すこと ・交換した部品が修繕完了後から12か月以内に不具合が発生した場合については、無償修理をするものとする。		