

仕様書

市立秋田総合病院

契約番号	病総修第26-03号	
契約名	冷却塔補給水ポンプ (PWU-H-1-3) 取替修繕	
履行場所	秋田市川元松丘町 4-30	
契約期間	契約日から令和9年3月31日まで	
機器	型式	ポンプ：NX-VFC503-7.5D-e(メーカー：テラル㈱)
	台数	1台
修繕作業	修繕内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ NX-VFC503-7.5D-e(メーカー：テラル㈱) 電源：三相 200V 回転数 3600min-1 電動機仕様 7.5kW 2P 全閉外扇外形 ・シートパッキン(ポンプ吐き出し側) 5NX-75D 2枚 ・シートパッキン(ポンプ吸い込み側) 5NX-75S 1枚 ・ポンプ取替え作業 ・ポンプ搬入・搬出作業 ・試運転調整費
	その他	消耗品材料含む 廃棄物処分費含む (ポンプ・モーターは処分しない) 運搬交通費含む
必要な資格等		関連する法令を遵守すること。 修繕作業に必要な免許、資格を有していること。
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・搬送費など稼働に必要な諸経費を全て含めた見積額とすること。 ・修繕作業等に際しては必要な養生を行い、建物等を破損した場合には速やかに補修すること。 ・修理完了後、点検を行い動作に異常がないことを確認し引き渡すこと ・交換した部品が修繕完了後から12か月以内に不具合が発生した場合には、無償修理をするものとする。 	